



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за комунално-стамбене,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-LAJ-1748-LOC-1/2023
Датум: 14.02.2023. године
Л а ј к о в а ц
Омладински трг бр. 1
Тел: 014/3433-109
С.А.

Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора Радомира Крсмановића [REDACTED], за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта – бунара на к.п. бр. 50 КО Ћелије, на основу члана 8. става 2., и члана 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019) и члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), доноси:

З А К Л Ј У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Радомира Крсмановића [REDACTED] број ROP-LAJ-1748-LOC-1/2023 од 25.01.2023. године, за издавање локацијских услова, за изградњу помоћног објекта – бунара као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

Радомир Крсмановић [REDACTED], поднео је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта – бунара, а који се води под бројем ROP-LAJ-1748-LOC-1/2023 од 25.01.2023. године.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

- идејно решење;

- графичке прилоге;
- катастарско - топографски план;
- доказ о уплати републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
- информацију о локацији;
- пуномоћје.

У складу са чланом 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), ово одељење је прибавило следеће услове од ималаца јавних овлашћења:

1. Обавештење о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 2540400-Д-09.13-59554-УПП-23 од 08.02.2023. године;

У обавештењу о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 2540400-Д-09.13-59554-УПП-23 од 08.02.2023. године, наведено је да је захтев непотпун, јер идејно решење не садржи све потребне податке за издавања услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије предметног објекта, у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 23/15) и Уредбом о локацијским условим („Сл. гласник РС“ бр. 35/15, 114/15 и 117/17).

На основу члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), обавештавамо Вас да нисмо у могућности да издамо тражене услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије.

Подаци потребни за издавања услова за пројектовање и прикључење:

- број тарифа - једна – две;
- потребно је прецизно дефинисати потребну снагу да би се предметни објекат прикључио на ДССЕ. У идејном решењу 0 главна свеска су наведене две различите снаге;
- У идејном решењу 0 главна свеска уписати класификациони број.

Због наведених недостатака, донет је закључак као у диспозитиву.

Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев уз достављање Идејног решења са отклоњеним недостацима у року од 30 дана од дана објављивања закључка без обавезе плаћања административних такси.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се уложити приговор, Општинском већу Општине Лајковац, преко овог одељења у року од три дана од дана достављања.

Закључак доставити:

- подносиоцу захтева., и
- а р х и в и.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ
ПОСЛОВЕ

Предраг Мирковић, дипл. инж. саобраћаја